

STATSFORVALTEREN I INNLANDET
Postboks 987
2604 LILLEHAMMER

Deres ref:
Vår ref: 2023/144515
Dato: 11.07.2023
Org.nr: 985 399 077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



LILLEHAMMER KOMMUNE – INNSIGELSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN NORDSETER

I samsvar med Statsforvalterens ansvar for å koordinere innsigelser fra statlige sektormyndigheter ber vi Statsforvalteren i Innlandet om å fremme vår innsigelse ovenfor Lillehammer kommune.

Vi viser til høringsdokumenter datert 31.03.2023 som følger saken.

Vi har ikke hatt mulighet til å uttale oss tidligere, da vi ikke har fått tilsendt varsel om oppstart eller høringsdokumenter. Det var Statsforvalteren som tipset oss om områdereguleringsplanen 4. juli. Mattilsynet tok kontakt med kommunen 5. juli og på bakgrunn av at planen ikke er sendt på høring til oss, så har vi fått forlenget høringsfristen til 16. august 2023.

Mattilsynet er statlig sektormyndighet for områdene planter, fisk, dyr, mat og drikkevann. I denne uttalelsen fremmer vi innsigelse på fagområde drikkevann.

Innsigelse

I henhold til plan- og bygningsloven §§12-13 jf. 5-4 fremmer vi innsigelse til dette planforslaget.

For å beskytte folks helse (drikkevannsforskriften §1) er det viktig at det planlegges for sikker levering av helsemessig trygt og nok drikkevann, (jf. drikkevannsforskriften §9, leveringssikkerhet). Videre viser vi til Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL) § 27-1, som krever at det skal være forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann. Denne bestemmelsen må sikres gjennom bestemmelser og rekkefølgebestemmelser i både kommuneplanens arealdel og i reguleringsplaner.

Det er av vesentlig regional betydning at kommunen planlegger slik at kommunens innbyggere er sikret levering av helsemessig trygt og nok drikkevann. Vi viser til drikkevannsforskriftens § 26 om kommunens plikter.

Mattilsynet fremmer innsigelse til planforslag fordi planen ikke ivaretar drikkevannshensynet.

Saksopplysninger

I planbestemmelsene punkt 1.4.7 og 1.11 rekkefølgekrav står det at *før det gis byggetillatelse til nye enheter, må det foreligge et godkjent vann- og avløpsløsning*. Videre står det i

planbestemmelsene 1.4.7 at *det tillates avløpsløsninger i form av tette tanker, minirensaneanlegg eller slamavskillere med infiltrasjons-/spredegrøfter dersom slike løsninger godkjennes og tillates av lokal forurensningsmyndighet på et senere tidspunkt.*

Videre står det i rekkefølgekravene at *før ny bebyggelse kan etableres innenfor sonene A, B og C skal det være sikret tilstrekkelig kapasitet for vann og avløp.*

I notatet VA Nordseter står det at det er beregnet kapasitet i eksisterende vannforsyningssystem til mer enn 700 nye enheter. I selvforklarende notat står det at det er kapasitet på avløpsnettet for 50 nye enheter uten tiltak, men at kapasiteten er i realiteten lavere enn 50 ny hytter.

I risiko og sårbarhetsanalyse 5.4 for sone D står det at *fritidsboliger i området er ikke tilkoblet VA-ledning. Det er ikke tillatt med innlagt vann, men det er felles vannposter eller vannposter ved enkelthytter. Utedoer og andre avløpsløsninger kan medføre risiko for forurensning av drikkevannskilder i området. Innlagt vann og separate avløpsløsninger i området vil kunne gi økt sårbarhet, og før det eventuelt åpnes for slike løsninger må det gjøres en helhetlig utredning av mulighetene for slike løsninger og potensialet for fellesløsninger.*

Mattilsynets vurdering

I ROS analysen står det at ikke er tillatt med innlagt vann i sone D, og at det er felles vannposter eller enkeltvannforsyninger ved hyttene. Dere har vurdert at innlagt vann og separate avløpsløsninger kan gi økt sårbarhet, og at det må gjøres en helhetlig vurdering før det tillattes slike løsninger. Dette er ikke videreført i planbestemmelsene, der åpner dere opp for ulike avløpsløsninger. Planbestemmelsen sier ikke noe om krav til løsninger for drikkevann eller om krav til fellesløsninger. Vi mener at dette ikke er i tråd med nasjonale føringer. Planen må kreve felles løsninger med tydelig eierskap av vannforsyningen, jf. Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg §§ 1 og 2. Vi vurderer at mange brønner innenfor området, i tillegg til separate enkeltløsninger på avløp, kan øke faren for forurensning i grunnen og derved er en reell fare for at flere brønner blir forurenset.

Vi kan ikke se av planbestemmelsene at det er fastsatt bestemmelser for aktiviteter som reduserer risikoen for forurensning av vannforsyninger innenfor planområde. Eksempelvis etablering av energibrønner, graving m.v. Vi mener at planbestemmelsen må ha bestemmelser som regulerer hva som er tillatt og ikke tillatt for området, da det allerede er etablert drikkevannsbrønner i fjell.

Etablering av nye vannforsyninger vil kreve plangodkjenning eller registrering hos Mattilsynet, jf. drikkevannsforskriften §§ 17 og 18. Bestemmelsene må kreve at små vannforsyningssystem registrerer seg, og at plangodkjenning er innhentet hos Mattilsynet før endringer/nye vannforsyninger etableres.

Vi viser til at det er kommunens ansvar å sikre at planen har en løsning for vannforsyning som oppfyller kravene til nok og trygt drikkevann når planen vedtas, jf. § 26 i drikkevannsforskriften.

Andre kommentarer til planforslaget

Plantehelse/planteskadegjørere

I bestemmelsene åpnes det opp for et massedeponi. Vi viser til forskrift om plantehelse gir forbud mot spredning av en rekke planteskadegjørere. For å hindre smitte og spredning av plantesykdommer forventer vi at det blir utformet bestemmelser til planen.

Planteskadegjørere kan spres med jordmasser som flyttes, med vann, eller med maskiner med jord, frø og andre planterester. Vi gjør oppmerksom på at regelverket for svartelistede arter, som miljødirektoratet forvalter, ikke må forveksles med regelverket for plantehelse som Mattilsynet forvalter.

Med hilsen

Christl Kvam
regiondirektør

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.*

Kopi til

LILLEHAMMER KOMMUNE

Postboks 986

2626

LILLEHAMMER